


Tarnobrzeg, 2011-12-07



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- art. 4 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 212, poz.1263),
- art. 12 ust. 2 ustawy z 7.06.2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
- § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),

oraz na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg z dnia 25.11.2011r. znak: NTW/5767/11 wraz z uzupełnieniem z dnia 01.12.2011r. znak: NTW/5922/11

stwierdza

że zastosowany koagulant typu chlorek polialuminium (nazwa handlowa PAX 18), użyty w procesie uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 w Tarnobrzegu

uzyskuje pozytywną ocenę higieniczną.

Uzasadnienie

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 w Tarnobrzegu przedłożyły do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu wniosek z dnia 25 listopada 2011r. znak: NTW/5767/11 o wydanie oceny higienicznej dla koagulantu typu chlorek polialuminium (nazwa handlowa PAX 18), który zastosowano w procesie oczyszczania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku.

Przedłożona dokumentacja zawiera informacje określone w § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Wyniki analiz laboratoryjnych zawarte w sprawozdaniach z badań Nr SB/37305/11/2011 i Nr SB/37307/11/2011 z dnia 16.11.2011r. wykonanych przez Laboratorium SGS EKO-PROJEKT ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, wykazały całkowitą zgodność parametrów badanych próbek wody z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1 - 3 oraz parametrów określonych w lp. 2, w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Przeprowadzone badania w skali technicznej dowodzą, że możliwe jest wymiennie stosowanie koagulantu typu chlorek polialuminium i siarczanu glinu. Podczas zamiany koagulantów nie stwierdzono pogorszenia jakości wody uzdatnionej, co potwierdzają załączone do wniosku sprawozdania z badań wody ze stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

W związku z powyższym PPIS w Tarnobrzegu na podstawie przedłożonej dokumentacji zawierającej m.in. atest higieniczny i kartę charakterystyki produktu oraz po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody stwierdza, że zastosowany koagulant typu chlorek polialuminium (nazwa handlowa PAX 18) użyty do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku uzyskuje pozytywną ocenę higieniczną.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 39-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



*Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Tarnobrzegu*
mgr inż. Maria Trojanowska

Otrzymują:

1. Tarnobrzekie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg
2. a/a